

УТВЕРЖДЕНО  
Протокол общего собрания  
ПК СТ «Байдарская долина»  
«09» сентября 2021г.

## ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ТСН «СТ «БАЙДАРСКАЯ ДОЛИНА»

### 1. Термины и определения.

Данные правила устанавливают порядок пользования электроэнергией на территории населенного пункта ТСН «СТ «Байдарская долина».

В правилах приведенные ниже термины используются в следующем значении:

- Населенный пункт – ТСН «СТ «Байдарская долина» (далее – Товарищество) юридическое лицо – потребитель электроэнергии (он же собственник электроустановок и электрических сетей населенного пункта) объединяет население на определенной территории и содержит эти электроустановки и сети с целью обеспечения электроэнергией потребителей населенного пункта.

- Потребитель населенного пункта - член Товарищества электрические установки которого присоединены к сетям населенного пункта, и который рассчитывается за использованную электроэнергию с населенным пунктом; или собственник, ведущий садоводство в индивидуальном порядке, электрические установки которого присоединены к сетям населенного пункта, и который рассчитывается за использованную электроэнергию с населенным пунктом на основании договора;

- Технологические потери – сумма утраченной электроэнергии в электрических сетях вследствие доставки ее к электрическим установкам потребителей и затраты электроэнергии на собственные нужды ТСН СТ «Байдарская долина».

- Компенсационная надбавка – надбавка для компенсации технологических потерь, затрат на содержание электрических сетей ТСН СТ «Байдарская долина», наружное освещение, работа насосов, отопление помещения правления, отопление помещения КПП, размер которой устанавливается решением Общего собрания ТСН «СТ «Байдарская долина»,

### 2. Общее положение.

ТСН «СТ «Байдарская долина» на основании договора с поставщиком электроэнергии получает электроэнергию с целью ее дальнейшего использования потребителями населенного пункта и для удовлетворения коммунально-бытовых потребностей населенного пункта.

Подключение потребителей производится в случае выполнения следующих требований:

1. Техническое состояние средств учета лица, желающего подключить электроэнергию:
  - соответствует требованиям нормативов.
  - созданы условия для беспрепятственного доступа к приборам учета электроэнергии.
  - потребитель оплачивает Товариществу стоимость потреблённой электроэнергии и стоимость компенсационной надбавки.

Ответственность за техническое состояние и безопасную эксплуатацию электроустановок несет собственник данных электроустановок.

Граница балансовой и эксплуатационной ответственности устанавливается на клеммах присоединения к сетям ТСН «СТ «Байдарская долина».

### **3. Установка и эксплуатация средств учета электроэнергии.**

1. Средства учета – счетчики электроэнергии приобретаются, устанавливаются и обслуживаются за счет потребителя, в интересах которого они устанавливаются.
2. Потребление электроэнергии без счетчиков запрещено.
3. Счетчик устанавливается на границе участка, чтобы контролер имел возможность беспрепятственного доступа к нему.
4. Ввод электрических кабелей в ящик с электросчетчиком должен быть видимым и открытым.
5. Ответственность за сохранность пломб несет потребитель.
6. Контролировать сохранность пломб потребитель обязан один раз в месяц при снятии показаний счетчика.
7. В случае обнаружения потребителем повреждения счетчика или пломб, а также подозрений на неисправность счетчика потребитель обязан немедленно известить Кооператив о происшедшем.

### **4. Расчет за использованную электроэнергию.**

Плата за электроэнергию вносится в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, на расчётный счёт Товарищества с назначением платежа: *номер участка, Ф.И.О. собственника, взнос за электроэнергию и компенсационная надбавка, показание прибора учёта, количество использованных кВтч, сумма оплаты.*

### **5. Норма выделяемой мощности на территории Товарищества.**

В ТСН СТ «Байдарская долина» установлена норма электрической мощности, выдаваемой на один участок, исходя из общей мощности выделенной кооперативу и количеству участков. При этом учитывается коэффициент одновременности 0,14. Расчёт производится при условии, что членам Товарищества запрещено пользование электродвигателями для отопления домов.

Норма выделяемой мощности с учётом вышеизложенного составляет 5 кВт на один участок.

### **6. Прекращение пользования электроэнергией на территории Товарищества.**

За нарушение Правил пользования электроэнергией Товарищество имеет право отключить потребителя от электрических сетей в случаях:

1. Самовольного подключения к электрическим сетям.
2. Хищения электроэнергии.
3. Неуплаты в установленный срок.
4. Самовольное превышение присоединённой мощности.

### **8. Прочие.**

Все правоотношения, которые не учтены в данных Правилах регламентируются Правилами пользования электроэнергией и нормами действующего законодательства РФ.